

ECDV 2016

Normy a legislativa v roce 2015

Pavel Borek

únor 2015:

*ČSN EN 15628 Kvalifikace pracovníků údržby

březen 2015:

*+ ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy

duben 2015:

*TNI CLC/TR 50480 Určování průřezu vodičů a volba ochranných přístrojů

květen 2015:

* ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky

červenec 2015:

* ČSN EN 1838 Světlo a osvětlení - Nouzové osvětlení

září 2015:

* ČSN EN 61439-5 ed. 2 Rozváděče nízkého napětí - Část 5: Rozváděče pro veřejné distribuční sítě

listopad 2015:

*ČSN EN 60519-1 ed. 4 Bezpečnost u zařízení pro elektroohřev a elektromagnetické zpracování - Část 1: Obecné požadavky

prosinec 2015:

*ČSN EN 60079-32-2 Výbušné atmosféry - Část 32-2: Nebezpečí od statické elektřiny – Zkoušky

*ČSN 33 2000-8-1 Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-1 : Energetická účinnost

leden 2016:

*ČSN 33 2000-5-53 Elektrické instalace nízkého napětí –
Část 5 – 53 : Výběr a stavba elektrických zařízení –
Spínací a řídicí přístroje

Nová tarifní struktura, která měla platit od 1.1.2017, platit nebude.

ERÚ vydal 26.listopadu 2015 Cenové rozhodnutí 8/2015, která mění distribuční poplatky od 1.1.2016 cena za příkon podle jmenovité proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem a cena za distribuované množství elektřiny.

Příklad : 3 x 25 A – D45d248 na 260 za jistič

VT :208,13 na 219,08 za MWh

NT :29,99 na 68,78 za MWh

Pojem podporované zdroje energie vychází ze zákona č. **165/2012 Sb.**,
o podporovaných zdrojích energie a změně některých zákonů (**POZE**).

§28

Dle zákona zaplatí odběratel

bud' :

23,96 Kč / A / měsíc

nebo :

495,00 Kč / MWh

Zákazník zaplatí částku, která je nižší (zastropovací pojistka)

VYHLÁŠKA 16/2016 Sb.o podmínkách připojení k elektrizační soustavě (platnost 1.2.2016)

V případě ukončení smlouvy o zajištění služby distribuční soustavy trvá rezervace příkonu pro stávající místo připojení po dobu 48 měsíců ode dne ukončení smlouvy. V opačném případě zaniká rezervace příkonu pro odběrné místo nebo pro místo připojení zaniká.

Nová smlouva o (trvalém) připojení k distribuční soustavě se vystavuje i na snížení hodnoty hlavního jističe.

Děkuji za pozornost

Pavel Borek 602 75 96 57