

ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON CZ, E.ON Distribuce, PREdistribuce	STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH CHARAKTERISTIK VNĚJŠÍCH VLIVŮ PUSOBÍCÍCH NA ROZVODNÁ ZAŘÍZENÍ DISTRIBUČNÍ A PŘENOSOVÉ SOUSTAVY	PNE 33 0000-2
		Změna1

Odsouhlasení normy

Konečný návrh podnikové normy energetiky pro rozvod elektrické energie odsouhlasily tyto organizace: ČEPS, ČEZ Distribuce, E.ON Czech, E.ON Distribuce a PRE distribuce

S účinností od 1.1 2017 se mění 5. Vydání PNE 33 0000-1 z 1.1.2016 takto:

Tabulka 3 – Základní přiřazení kategorie tříd AD pro jednotlivé prostory rozvodných zařízení

Prostor dle tabulky 1	I (1)	II (1)	III (1, 2)	IV (2)	V (3)	VI (3)(5)
Třída AD	AD1	AD1	AD2	AD2	AD3	AD4

POZNÁMKY: doplňuje se nový bod 5

5 Pro rozváděče DTS vn/nn podle PNE 35 7149 v místech, kde jsou chráněny proti tryskající vodě (např. od ostříku projíždějícími vozidly apod.) a tyto rozváděče jsou určeny pouze pro manipulaci osobami znalými podle PNE 33 0000-6, mohou být s ochranou krytem IP 43.

Návaznost na PNE 35 7149

Účinnost od: 1.1.2017